



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503 221121340515



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0305-4752052

(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器 (PC 级)

型 号: HYT3P-125

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 自动转换开关电器	委托人: 环宇高科有限公司
型 号: HYT3P-125	委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
商 标: /	生产者: 环宇高科有限公司
样品数量: 5 台	生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
样品来源: 企业送样	生产企业: 环宇高科有限公司
收样日期: 2025.05.19	生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
完成日期: 2025.06.17	

试验结论: 依据 **GB/T14048.11-2024** 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HYT3P-125; Ui: 800V(主) ; Uimp: 8kV(主)、2.5kV(控制回路); Ue: AC230V(2P)、AC400V(3P、4P); Ith: 125A; le: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33B; Icw: 10kA/30ms; Icm(峰值): 17kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P

主检: 俞俊杰 签名: 俞俊杰 日期: 2025.07.01	
审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2025.07.01	
签发: 曾征 签名: 曾征 日期: 2025.07.01	

备注	该申请为变更申请, 具体变更如下:				
	序号	变更项目	变更前		
	1	标准换版	GB/T14048.11-2016		
	产品认证情况:				
	原证书编号	2024010305674680			
	原报告编号 及检测机构	V-14201-DC203877(中检质技检验检测科学研究院有限公司)			
	注: 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。				
	样品编号: #1~#4: HYT3P-125/4A #5: HYT3P-125/2A				

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2503743
首页	√	1	C-14201-DC2503743
报告组成	√	1	C-14201-DC2503743
安全型式试验报告	√	36	C-14201-DC2503743
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定:  P 试验结果符合要求  
 F 试验结果不符合要求  
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

## 检验项目汇总表

# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 浙江省产品质量检验检测科学研究院有限公司

地址: 杭州市半山路 352 号 邮政编码: 310022

电话: 0571-88296682 传真: 0571-88296681

E-MAIL: HDJC001@163.COM