



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304674506

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-2510、CJX2-2501、CJX2-2510N、CJX2-2501N、CJX2-2504、CJX2-2508; Uimp: 8kV;
Ui: 690V; Ith: 40A; AC-3: Ue: AC220V/AC380V/660V, Ie: 25A/25A/18A(CJX2-2510,
CJX2-2501、CJX2-2504、CJX2-2508); AC-4: Ue: AC380V/660V, Ie: 8.5A/4.4A(CJX2-2510,
CJX2-2501, CJX2-2510N, CJX2-2501N、CJX2-2504、CJX2-2508); Us: AC36V, AC110V, AC127V,
AC220V, AC380V; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; AC-15: AC380V/0.95A, AC220V/1.6A;
DC-13: DC220V/0.15A, DC110V/0.3A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 12 月 23 日 有效期至: 2029 年 08 月 11 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 12 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

