



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304674505

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-3210、CJX2-3201、CJX2-3210N、CJX2-3201N、CJX2-3204、CJX2-3208； Uimp: 8kV；
Ui: 690V； Ith: 50A； AC-3: Ue: AC220V/AC380V/660V, Ie: 32A/32A/21A (CJX2-3210,
CJX2-3201, CJX2-3204, CJX2-3208)； AC-4: Ue: AC380V/660V, Ie: 12A/7.5A(CJX2-3210,
CJX2-3201, CJX2-3210N, CJX2-3201N, CJX2-3204, CJX2-3208)； Us: AC36V, AC110V, AC127V,
AC220V, AC380V； 3P； 配用的辅助触头：Ith: 10A； AC-15: AC380V/0.95A, AC220V/1.6A；
DC-13: DC220V/0.15A, DC110V/0.3A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 12 月 23 日 有效期至：2029 年 08 月 11 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 12 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

