



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307723455

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HYM3-63、HYM3-125、HYM3K-63、HYM3K-125、EXM3-63、EXM3-125、HYM5-63、  
HYM5-125、HUM9i-63、HUM9i-125、HYM1-63、HYM1-125、HYM1K-63、  
HYM1K-125；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 11 日 有效期至：2029 年 11 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 11 月 13 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307723455

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HYM3-63、HYM3-125、HYM3K-63、HYM3K-125、EXM3-63、EXM3-125、HYM5-63、

HYM5-125、HUM9i-63、HUM9i-125、HYM1-63、HYM1-125、HYM1K-63、HYM1K-125;

Uimp: 8kV; Ui: 800V;

Ue: AC220V/230V/240V(1P、1P+N),

AC220V/230V/240V(2P、3P、3P+N、4P),

AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P);

In: 10A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、70A、75A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

C 型: AC220V/230V/240V: Ics: 20kA,

Icu: 30kA;

AC380V/400V/415V: Ics: 10kA, Icu: 20kA;

S 型: AC220V/230V/240V: Ics: 30kA,

Icu: 40kA;

AC380V/400V/415V: Ics: 25kA, Icu: 36kA;

H 型: AC220V/230V/240V: Ics: 50kA,

Icu: 75kA;

AC380V/400V/415V: Ics: 36kA, Icu: 50kA;

选择性类别: A 类; 极数: 1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P,

适用于隔离用(1P+N、3P+N 除外); 50Hz/60Hz;

配用的辅助(报警)触头 1NO1NC、2NO2NC:

Ith: 6A,

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/0.47A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/220V/250V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司