211320110363

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ☒变更 □监督 □复审 □其他

申请编号：A2026CCC0304-5109868
(任务编号)

产品名称：交流接触器

型　　号：$CJX2_N$-F115、$CJX2_N$-F1154、$CJX2_N$-F120、$CJX2_N$-F1204、$CJX2_N$-F150、$CJX2_N$-F1504、HUC9-115、HUC9-1154、HUC9-150、HUC9-1504

检测机构：福建省产品质量检验研究院

福建省产品质量检验研究院
检验检测专用章

CQC

样品名称：交流接触器 型　　号：$CJX2_N$-F1204、$CJX2_N$-F120 商　　标：/ 样品数量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2026-07-31 完成日期：2026-08-06	委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
$CJX2_N$-F115、$CJX2_N$-F1154、$CJX2_N$-F120、$CJX2_N$-F1204、$CJX2_N$-F150、$CJX2_N$-F1504、HUC9-115、HUC9-1154、HUC9-150、HUC9-1504；Uimp：8kV；Ui：1000V；Ith：200A；Ue：AC220V/380V/660V；Ie：115A/115A/86A($CJX2_N$-F115、$CJX2_N$-F1154、HUC9-115、HUC9-1154)，120/120/86($CJX2_N$-F120、$CJX2_N$-F1204)，150A/150A/108A($CJX2_N$-F150、$CJX2_N$-F1504、HUC9-150、HUC9-1504)；使用类别：AC-3；Us：AC110V，220V，380V/50Hz；极数：3P、4P

主检：程康标	日期：2026-08-06	（检验检测专用章） 2026 年 8 月 13 日
审核：[illegible]	日期：2026-08-12	
签发：[illegible]	日期：2026-08-13	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号增加	CJX2N-F115、CJX2N-F1154、CJX2N-F150、CJX2N-F1504、HUC9-115、HUC9-1154、HUC9-150、HUC9-1504	CJX2N-F115、CJX2N-F1154、CJX2N-F120、CJX2N-F1204、CJX2N-F150、CJX2N-F1504、HUC9-115、HUC9-1154、HUC9-150、HUC9-1504
2	CJX2N-F120、CJX2N-F1204 相应参数增加	/	Ue：AC220V/380V/660V； Ie：120/120/86(CJX2N-F120、CJX2N-F1204)
3	硅钢片型号规格更正	50WW600	50W600

2.最近一次原认可报告编号：02501-22DQ0742；
3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
4.原证书编号：2024010304674502；
5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；
6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-26DQ0859
首页	√	1	02501-26DQ0859
报告组成	√	1	02501-26DQ0859
安全型式试验报告	√	21	02501-26DQ0859-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

序号	试 验 项 目	依据标准条款	试验结果
2/01	接通和分断能力试验(AC-3) (#01，$CJX2_N$-F1204，4P，660V，Us：AC380V， 按 $CJX2_N$-F1504 参数考核； #02，$CJX2_N$-F1204，4P，380V，Us：AC380V， 按 $CJX2_N$-F1504 参数考核)	9.3.3.5	P
02	约定操作性能(AC-3)	9.3.3.6	
	(以下空白)		

声　　明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地　　址：福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(怡山基地)

福建省福州市马尾区马尾镇葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电　　话：(0591)83961921

传　　真：(0591)83753797

E-mail：dq@fcii.net