CMA 260020341238

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证
试验报告

□新申请 ☑变更 □监督 □复审 □其他

申请编号：A2026CCC0302-5096727
（任务编号）

产品名称：熔断器式刀开关

型　　号：HR3-200/3

检测机构：杭州海关技术中心

CQC

样品名称：熔断器式刀开关 型　　号：HR3-200/3 商　　标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2026-08-06 完成日期：2026-08-11	委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

试验结论：依据 GB/T 14048.3-2025 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
HR3-200/3;
Uimp：12kV；Ui：1140V；
Ue：AC380V；Ith=Ie：200A；
额定限制短路电流：25kA；
使用类别：AC-23B；
极数：3P；

主检：温共磊	签名：温共磊	日期：2026-09-02
审核：倪小艳	签名：倪小艳	日期：2026-09-02
签发：王建新	签名：王建新	日期：2026-09-02

杭州海关技术中心
2026 年 09 月 02 日

备注

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.3-2017	GB/T 14048.3-2025
2	熔断体供应商更新	环宇集团浙江高科股份有限公司 证书编号：2002010308026150	**环宇高科有限公司** 证书编号：**2024010308674648**

2.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号：
苏州高新技术产业开发区电器检测所 C-040-05B1430-S;
苏州电器科学研究院股份有限公司 C-040-10B3198-S、03601-A-18B1410-S;
原 CCC 证书编号：2024010302674006;
3.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。
试品编号：
HR3-200/3 3P AC380V 200A：#1

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY260583
首页	√	1	01601-DWRY260583
报告组成	√	1	01601-DWRY260583
安全型式试验报告	√	10	01601-DWRY260583
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
1	标志 #1 HR3-200/3 3P AC380V 200A	6.2	P
2	电气间隙和爬电距离	GB/T14048.1-2023 8.1.4	P
3	保护接地的接地连续性试验	GB/T14048.1-2023 9.2.9	P
	以下空白		

声　明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：杭州海关技术中心

地　　址：浙江省瑞安市集贤路699号

邮政编码：325200

电　　话：0577-65158685

传　　真：0577-65158688

E-mail：lablvwz@sina.com