中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302673998

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关
HR5-630/3； Uimp:12kV;Ui:1140V; Ue:AC380V; Ith=Ie:630A; 额定限制短路电流:100kA; 使用类别: AC-23B; 极数:3P.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2025

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 09 月 17 日 **有效期至：**2029 年 08 月 11 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 12 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666