211320110363

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证
试验报告

□新申请 ☒变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：A2026CCC0302-5091064
(任务编号)

产品名称：隔离开关

型　　号：HUH18-125/1、HUH18-125/2、HUH18-125/3、HUH18-125/4、HUG9-125/1、HUG9-125/2、HUG9-125/3、HUG9-125/4

检测机构：福建省产品质量检验研究院

检验检测专用章

CQC

样品名称：隔离开关 型　　号：HUH18-125/1、2、3、4 商　　标：/ 样品数量：4 台 样品来源：送样 收样日期：2026-07-15 完成日期：2026-07-17	委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

试验结论：依据 GB/T 14048.3—2025 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
HUH18-125/1、HUH18-125/2、HUH18-125/3、HUH18-125/4、HUG9-125/1、HUG9-125/2、HUG9-125/3、HUG9-125/4；Ui：500V；Uimp：6kV；Ith：125A；Ue：AC230V(1P)，AC400V(2P、3P、4P)；Ie：32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A；使用类别：AC-22A；Icw：20Ie/1s；Icm(峰值)：28.1Ie；极数：1P，2P，3P，4P；50Hz；外壳防护等级：IP20

主检：郑美海	日期：2026-07-17	（检验检测专用章） 2026 年 8 月 13 日
审核：冯雪峰	日期：2026-08-12	
签发：武平	日期：2026-08-13	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.3—2017	GB/T 14048.3—2025

2.最近一次原认可报告编号：03601-A-22B0123-S；
3.最近一次出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司；
4.原证书编号：2024010302673781；
5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-26DQ2702
首页	√	1	02501-26DQ2702
报告组成	√	1	02501-26DQ2702
安全型式试验报告	√	11	02501-26DQ2702-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

试验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/1	温升	9.3.4.2	见报告 03601-A-22B0123-S
2	介电性能	9.3.4.3	
3	接通和分断能力	9.3.4.4	
4	验证介电性能	9.3.4.5	
5	泄漏电流	9.3.4.6	
6	验证温升	9.3.4.7	
7	操动器机构的强度	9.3.4.8	
II/8	操作性能	9.3.5.2	见报告 03601-A-22B0123-S
9	验证介电性能	9.3.5.3	
10	泄漏电流	9.3.5.4	
11	验证温升	9.3.5.5	
III/12	短时耐受电流	9.3.6.2	见报告 03601-A-22B0123-S
13	短路接通能力	9.3.6.3	
14	验证介电性能	9.3.6.4	
15	泄漏电流	9.3.6.5	
16	验证温升	9.3.6.6	
17	标志 (#01，HUH18-125/4，125A)	6.2	P
18	端子的机械和电气性能	GB/T 14048.1 中 9.2.5	见报告 03601-A-22B0123-S
19	耐湿热性能	GB/T 14048.1 中 附录 I	
20	电气间隙和爬电距离	GB/T 14048.1 中 8.1.4	
21	抗非正常热和火试验	GB/T 14048.1 中 9.2.2	
22	保护接地的接地连续性试验	GB/T 14048.1 中 9.2.9	N
	(以下空白)		

声　　明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地　　址：福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(怡山基地)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电　　话：(0591)83961921

传　　真：(0591)83753797

E-mail：dq@fcii.net