中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302673781

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
HUH18-125/1，HUH18-125/2，HUH18-125/3，HUH18-125/4，HUG9-125/1，HUG9-125/2，HUG9-125/3，HUG9-125/4；Ui：500V；Uimp：6kV；Ith：125A；Ue：AC230V(1P)，AC400V(2P，3P，4P)；Ie：32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A；使用类别：AC-22A；Icw：20Ie/1s；Icm(峰值)：28.1Ie；外壳防护等级：IP20；极数：1P，2P，3P，4P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2025

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 08 月 18 日　　**有效期至：**2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666