中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302713362

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司

浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司

浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

庆民控股集团有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇仙垟村庆民路 2-6 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HYH16-160/3 Ui:1000V；Uimp:12kV；Ue：AC400V； Ith=Ie：32A、63A、100A、125A、160A；额定限制短路电流 ：50kA；使用类别：AC-22B；极数：3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2025

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 10 月 29 日 **有效期至：**2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，

也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666