中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302713363

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
庆民控股集团有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇仙垟村庆民路 2-6 号

产品名称和系列、型号、规格
熔断器式隔离开关
HYH16-250/3、HYH16-400/3、HYH16-630/3 Ui:100 0V；Uimp:12kV；Ue：AC400V； Ith=Ie：80A、100A、125A、 160A、200A、250A（HYH16-250/3）；125A、160A、200A、250A、315A、400A（HYH16-400/3）；200A、250A、 315A、400A、500A、630A（HYH16-630/3）；额定限制短路电流：50kA；使用类别：AC-22B；极数：3P

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2025

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 10 月 29 日 **有效期至：**2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司