中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307849597

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
HYM1-630、HYM1-800、HYM1-1000、HYM1K-630、HYM1K-800、HYM1K-1000、HYM3-630、HYM3-800、HYM3-1000、HYM3K-630、HYM3K-800、HYM3K-1000、HYM5-630、HYM5-800、HYM5-1000、HUM9i-630、HUM9i-800、HUM9i-1000、EXM3-630、EXM3-800、EXM3-1000；
详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 09 月 24 日 **有效期至：**2031 年 02 月 27 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2026 年 02 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307849597

HYM1-630、HYM1-800、HYM1-1000、HYM1K-630、HYM1K-800、HYM1K-1000、HYM3-630、HYM3-800、HYM3-1000、HYM3K-630、HYM3K-800、HYM3K-1000、HYM5-630、HYM5-800、HYM5-1000、HUM9i-630、HUM9i-800、HUM9i-1000、EXM3-630、EXM3-800、EXM3-1000；

Ui：AC1000V；Uimp：12kV；Ue：AC380V/400V/415V，AC500V/690V；

In：400，500，630A(HYM1-630、HYM1K-630、HYM3-630、HYM3K-630、HYM5-630、HUM9i-630、EXM3-630)；630A，700A，800A(HYM1-800、HYM1K-800、HYM3-800、HYM3K-800、HYM5-800、HUM9i-800、EXM3-800)；

630A，700A，800A，900A，1000A(HYM1-1000、HYM1K-1000、HYM3-1000、HYM3K-1000、HYM5-1000、HUM9i-1000、EXM3-1000)；

过电流脱扣器类型：热磁式；

C 型：AC380V/400V/415V：Ics=36kA，Icu=50kA；

AC500V/690V：Ics=15kA，Icu=20kA；

S 型：AC380V/400V/415V：Ics=50kA，Icu=75kA；

AC500V/690V：Ics=25kA，Icu=35kA；

H 型：AC380V/400V/415V：Ics=75kA，Icu=100kA；

AC500V/690V：Ics=35kA，Icu=35kA；

适用频率：50Hz/60Hz；选择性类别：A 类；

极数：3P、3P+N（三个保护极，N 极不可开闭）、4P（三个保护极，N 极可开闭）；

3P、4P 适用于隔离，3P+N 不适用于隔离；

配用的辅助触头：

2NO2NC，1NO1NC；Uimp：4kV；Ui：AC415V；Ith：6A；

AC-15：Ue/Ie：AC380/400/415V/0.47A；

DC-13：Ue/Ie：DC110/220/250V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307849597

型号解释：

□ M 1 □- □ □ □/ □ □ □ □□□

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1)企业代号：

HY：渠道市场代号（仅 HYM1、HYM3、HYM1K、HYM3K、HYM5）

HU：项目市场代号（仅 HUM9i）

EX：外贸市场代号（仅 EXM3）

(2)塑料外壳式断路器

(3)市场代号：

1：渠道市场国内区域 1

3：渠道市场国内区域 2（除 EXM3 为外贸渠道外）

5：专供行业市场

9i：专供项目市场

(4)常规无代号，电力专供用 K 表示（仅 HYM1K 和 HYM3K）

(5)电流段

(6)短路分断能力级别：C-基本型；S-标准型；H-高分断型

(7)操作方式代号：无代号-手柄直接操作；P-电动操作；Z-转动手柄操作

(8)断路器极数：3 为三极；4 为四极

(9)四极断路器中性极（N 极）型式（注）

(10)过电流脱扣器型式（见表 1）

(11)内部附件代号（见表 2）

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：

A 型：N 极不装过电流脱扣器，且 N 极始终接通，不与其它三极一起分合；

B 型：N 极不装过电流脱扣器，与其它三极一起合分。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307849597

表 1　过电流脱扣器型式

代号	名　称	说　　明
1	延时脱扣器	具有过电流反时限保护特性
2	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器，具有过电流瞬时动作保护特性。
3	复式脱扣器	同时具有上述两种功能。

表 2　内部附件代号

I		II		III		备　注
代号	说　　明	代号	说　　明	代号	说　　明	
0	无	0～2	辅助触头组数	0～2	报警触头组数	II+III≤4
1	分励脱扣器	0～2		0～1		II+III≤2
2	欠电压脱扣器	0～2		0～1		II+III≤2
3	分励、欠电压脱扣器	0		0		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666