CMA 260020341238

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证
试验报告

□新申请 ☑变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2026CCC0307-5106522

（任务编号）

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：HYM1-630、HYM1-800、HYM1-1000、HYM1K-630、HYM1K-800、HYM1K-1000、HYM3-630、HYM3-800、HYM3-1000、HYM3K-630、HYM3K-800、HYM3K-1000、HYM5-630、HYM5-800、HYM5-1000、HUM9i-630、HUM9i-800、HUM9i-1000、EXM3-630、EXM3-800、EXM3-10000;

检测机构：杭州海关技术中心

CQC

产品名称：塑料外壳式断路器 型　　号：HYM1-630、HYM1-800、HYM1-1000、HYM1K-630、HYM1K-800、HYM1K-1000、HYM3-630、HYM3-800、HYM3-1000、HYM3K-630、HYM3K-800、HYM3K-1000、HYM5-630、HYM5-800、HYM5-1000、HUM9i-630、HUM9i-800、HUM9i-1000、EXM3-630、EXM3-800、EXM3-1000 商　　标：HUYU 样品数量：8 台 样品来源：企业送样 收样日期：2026-08-11 完成日期：2026-08-18	委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号规格及相关情况见附页 1

主检：温共磊	签名：温共磊	日期：2026-09-20
审核：倪小艳	签名：倪小艳	日期：2026-09-20
签发：王建新	签名：	日期：2026-09-20

杭州海关技术中心
2026 年 09 月 20 日

备注	1.变更情况：见表 1 2.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号： 浙江省检验检疫科学技术研究院 01601-DWRY251299; 原 CCC 证书编号：2026010307849597; 3.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 4.试品编号： HYM1K-630C/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V: #1 HUM9i-630S/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V: #2 HYM5-630H/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V: #3 HYM3-630C/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V: #4 EXM3-630C/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V: #5 HYM1-630C/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V: #6 HYM3K-630C/33000 3P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V: #7（拍照核查） HYM1K-630C/4A3000 3P+N In: 400A Ue: AC380V/400V/415V: #8（拍照核查）

附页 1

申证产品型号规格:

HYM1-630、HYM1-800、HYM1-1000、HYM1K-630、HYM1K-800、HYM1K-1000、HYM3-630、HYM3-800、HYM3-1000、HYM3K-630、HYM3K-800、HYM3K-1000、HYM5-630、HYM5-800、HYM5-1000、HUM9i-630、HUM9i-800、HUM9i-1000、EXM3-630、EXM3-800、EXM3-1000;

Ui: AC1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V/400V/415V，AC500V/690V;

In: **400，500，**630A(HYM1-630、HYM1K-630、HYM3-630、HYM3K-630、HYM5-630、HUM9i-630、EXM3-630);

630A，700A，800A(HYM1-800、HYM1K-800、HYM3-800、HYM3K-800、HYM5-800、HUM9i-800、EXM3-800);

630A，700A，800A，900A，1000A(HYM1-1000、HYM1K-1000、HYM3-1000、HYM3K-1000、HYM5-1000、HUM9i-1000、EXM3-1000);

过电流脱扣器类型：热磁式;

C 型：AC380V/400V/415V：Ics=36kA，Icu=50kA;

AC500V/690V：Ics=15kA，Icu=20kA;

S 型：AC380V/400V/415V：Ics=50kA，Icu=75kA;

AC500V/690V：Ics=25kA，Icu=35kA;

H 型：AC380V/400V/415V：Ics=75kA，Icu=100kA;

AC500V/690V：Ics=35kA，Icu=35kA;

适用频率：50Hz/60Hz; 选择性类别：A 类;

极数：3P、3P+N（三个保护极，N 极不可开闭）、4P（三个保护极，N 极可开闭）;

3P、4P 适用于隔离，3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头:

2NO2NC，1NO1NC; Uimp: 4kV; Ui: AC415V; Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.47A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;

表 1

序号	变更项目	变更前	变更后
1	额定电流变更	630A(HYM1-630、HYM1K-630、HYM3-630、HYM3K-630、HYM5-630、HUM9i-630、EXM3-630)	**400，500，**630A(HYM1-630、HYM1K-630、HYM3-630、HYM3K-630、HYM5-630、HUM9i-630、EXM3-630);
2	总装配图图号变更	2HY.256.393(3P)、 2HY.258.411(3P+N)、 2HY.258.412(4P)、 2HY.256.367.1~3(3P)、 2HY.258.413.1 ~ 3(3P+N)、 2HY.258.414.1 ~ 3(4P)、 2HY.256.394.1~5(3P)、 2HY.258.415.1 ~ 5(3P+N)、 2HY.258.416.1 ~ 5(4P)	**2HY.256.393.1~3(3P)、** **2HY.258.411.1~3(3P+N)、** **2HY.258.412.1~3(4P)**、 2HY.256.367.1~3(3P)、 2HY.258.413.1 ~ 3(3P+N)、 2HY.258.414.1 ~ 3(4P)、 2HY.256.394.1~5(3P)、 2HY.258.415.1 ~ 5(3P+N)、 2HY.258.416.1 ~ 5(4P)

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY260613
首页	√	3	01601-DWRY260613
报告组成	√	1	01601-DWRY260613
安全型式试验报告	√	54	01601-DWRY260613
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检验项目汇总表

序号		检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/	1	脱扣极限和特性 #1 HYM1K-630C/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V	8.3.3.2	P
II/	2	额定运行短路分断能力 #2 HUM9i-630S/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V #3 HYM5-630H/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V #4 HYM3-630C/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V	8.3.4.2	P
	3	验证介电	8.3.4.4	P
	4	验证过载脱扣器	8.3.4.6	P
III-1/	5	验证过载脱扣器 #5 EXM3-630C/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V	8.3.5.2	P
	6	额定极限短路分断能力	8.3.5.3	P
	7	验证介电耐受能力	8.3.5.4	P
	8	验证过载脱扣器	8.3.5.5	P
III-2/	9	验证过载脱扣器 #6 EXM3-630C/4B3000 4P In: 400A Ue: AC380V/400V/415V	8.3.5.2	P
	10	额定极限短路分断能力	8.3.5.3	P
	11	验证介电耐受能力	8.3.5.4	P
	12	验证过载脱扣器	8.3.5.5	P
		以下空白		

声　明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：杭州海关技术中心

地　　址：浙江省瑞安市集贤路699号

邮政编码：325200

电　　话：0577-65158685

传　　真：0577-65158688

E-mail：lablvwz@sina.com