中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307802674

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
上图电气有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇沿江产业区华池路 88 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
HYM3-□S、H，HYM3K-□S、H；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 29 日　　**有效期至：**2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2025 年 08 月 13 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307802674

HYM3-□S、H，HYM3K-□S、H；Ue：AC400/415V，AC500/690V；Ui：1000V；Uimp：12kV；In：630A、700A、800A、900A、1000A、1250A；过电流脱扣器类型：热磁式；S 型：400/415V：Ics：36kA、Icu：50kA，500/690V：Ics：15kA、Icu：15kA；

H 型：400/415V：Ics：50kA、Icu：70kA，500/690V：Ics：15kA、Icu：15kA；选择性类别：A 类；极数：3P(三个保护极，适用于隔离用)、3P+N(三个保护极、N 极不可开闭，不适用于隔离用)、4P(三个保护极、N 极可开闭，适用于隔离用)；50/60Hz；脱扣级别：10；

配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC；Ith：3A；AC-15：400V/1.5A；DC-13：220V/0.15A；

符合附录 N 的电子附件：电动操作机构：Us：DC24V、DC110V、DC220V、AC230V、AC400V；欠压脱扣器：Us：AC230V~240V、AC400V~415V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307802674



表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	000	分励+辅助+报警	111
报警	001	分励+欠压	300
分励	100	辅助+辅助	020
分励+报警	101	辅助+辅助+报警	021
辅助	010	欠压+辅助	210
辅助+报警	011	欠压+辅助+报警	211
欠压	200	分励+双辅助	120
欠压+报警	201	欠压+双辅助	220
分励+辅助	110		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司