中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304713354

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
浙江邦建电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇店后村站东路 177 号(浙江赛格玛电器有限公司主楼 5 楼)

产品名称和系列、型号、规格
家用接触器
JYC8-32, JYC8-40, JYC8-63, JYC8-32M, JYC8-40M, JYC8-63M, JYC8s-32, JYC8s-40, JYC8s-63, JYC8s-32M, JYC8s-40M, JYC8s-63M; Ue：AC250V（1P、2P）、AC400V（3P、4P）；AC-7a：Ie：32A（JYC8□-32□）、40A（JYC8□-40□）、63A（JYC8□-63□）；AC-7b：Ie：12A（JYC8□-32□）、18A（JYC8□-40□）、25A（JYC8□-63□）； Ui：500V；Ith：63A；Uimp：4kV；使用类别：AC-7a，AC-7b；Us：AC24V、AC110V、AC230V；极数：1P、2P、3P、4P；外壳防护等级：IP20.

产品标准和技术要求
GB/T 17885-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 09 月 23 日 **有效期至：**2029 年 09 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司