



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645675

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

DZ47N-63H, DZ47e-63H, DZ47K-63H, HYB5-63H, HUB9i-63H; Uimp:4kV; Ui:500V; Ie:1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ue: AC230V: (1P、1P+N、2P); AC400V: (2P、3P、3P+N、4P)。Icn:10kA; Ics:7.5kA; 瞬时脱扣类型: B型、C型、D型; 极数: 1P、1P+N (N极可开闭)、2P、3P、3P+N (N极可开闭)、4P

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月20日 有效期至:2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307645676

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4530739

申请人 (委托人) Applicant: 环宇高科有限公司 / Huanyu High Tech. Co., Ltd.

证书编号 Certificate No. (变更前 Original): 2024010307645676

变更产品名称: 小型断路器

Name of Product Modified: Miniature Circuit Breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	1. 触头材料名称及牌号变更	静触头: 铜基触头(1~32A), 银氧化镉(40~63A); 动触头: 板材 T3	静触头:铜基触头(1~32A);银氧化镉(40~63A);银石墨(1~63A) (仅DZ47N-63,DZ47e-63,DZ47K-63,HYB5-63,HUB9i-63); 动触头:板材 T3
2	2.增加安全件静触头材料	元件/材料名称:铜基点; 型号规格/牌号:3*3*0.8; 供应商:乐清市帕特尼触头有限公司; 哈尔滨东大高新材料股份有限公司; 元件/材料名称:银点(AgCdO15); 型号规格/牌号:3*3*0.7; 供应商:福达合金材料股份有限公司; 大都克电接触科技(中国)有限公司;	元件/材料名称:铜基点; 型号规格/牌号:3*3*0.8; 供应商:乐清市帕特尼触头有限公司; 哈尔滨东大高新材料股份有限公司; 元件/材料名称:银点(AgCdO15); 型号规格/牌号:3*3*0.7; 供应商:福达合金材料股份有限公司; 大都克电接触科技(中国)有限公司; 元件/材料名称:银点(AgC4) (仅DZ47N-63,DZ47e-63,DZ47K-63,HYB5-63,HUB9i-63); 型号规格/牌号:3*3*0.8; 供应商:福达合金材料股份有限公司; 大都克电接触科技(中国)有限公司;

第 1 页/共 2 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307645676

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2024 年 08 月 27 日

第 2 页/共 2 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

