



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645676

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

DZ47N-63, DZ47N-63H, DZ47e-63, DZ47e-63H, DZ47K-63, DZ47K-63H, HYB5-63, HYB5-63H, HUB9i-63, HUB9i-63H; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026年04月30日 有效期至: 2029年06月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645676

证书附页：第 1 页 共 1 页

DZ47N-63, DZ47N-63H, DZ47e-63, DZ47e-63H, DZ47K-63, DZ47K-63H, HYB5-63, HYB5-63H, HUB9i-63, HUB9i-63H; Ue: AC220/380V、AC230/400V、AC240/415V (1P); AC220V、AC230V、AC240V (1P+N, 2P); AC380V、AC400V、AC415V (2P, 3P, 3P+N, 4P); Uimp: 6kV; Ui: 500V; In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A、63A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型; DZ47N-63, DZ47e-63, DZ47K-63, HYB5-63, HUB9i-63: Ics: 6000A, Icn: 6000A; Icn1: 6000A; DZ47N-63H, DZ47e-63H, DZ47K-63H, HYB5-63H, HUB9i-63H: Ics: 7500A, Icn: 10000A; Icn1: 10000A; 极数: DZ47N-63, DZ47e-63, DZ47K-63, HYB5-63, HUB9i-63: 1P, 1P+N(N 极可开闭), 2P, 3P, 3P+N(N 极可开闭), 4P; DZ47N-63H, DZ47e-63H, DZ47K-63H, HYB5-63H, HUB9i-63H: 2P (AC220V、AC230V、AC240V)

3.3 型号的解释:

□ - 63 □
(1) (2) (3)

(1) DZ47N: 常规系列; DZ47e: 电商系列; DZ47K: 电力系列; HYB5: 地产系列; HUB9i: 汇智系列

(2) 壳架等级电流 (A)

(3) 缺省: 通用型; H: 高分断型;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司