



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307864043

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

DZ47N-63Z, DZ47e-63Z, DZ47K-63Z, HYB5-63Z, HUB9i-63Z; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026年04月30日 有效期至: 2031年04月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307864043

证书附页：第 1 页 共 1 页

DZ47N-63Z, DZ47e-63Z, DZ47K-63Z, HYB5-63Z, HUB9i-63Z; Ue: AC220/380V、AC230/400V、AC240/415V、DC125V (1P); AC220V、AC230V、AC240V、AC380V、AC400V、AC415V、DC250V (2P); Uimp: 6kV; Ui: 500V; In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A、63A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型; Ics: 6000A, Icn: 6000A; Icn1: 6000A; 极数: 1P, 2P;

3.3 型号的解释:

□ - 63 □
(1) (2) (3)

- (1) DZ47N: 常规系列; DZ47e: 电商系列; DZ47K: 电力系列; HYB5: 地产系列; HUB9i: 汇智系列
- (2) 壳架等级电流 (A)
- (3) Z: 交直流通用型;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司