



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307851136

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HYM1E-160、HYM1EK-160、HYM1E-250、HYM1EK-250、HYM3E-160、HYM3EK-160、HYM3E-250、HYM3EK-250; U_i : AC1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC380V/400V/415V; I_n : 250A($I_R=100A$ 、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调); 160A($I_R=63A$ 、75A、80A、95A、100A、110A、125A、140A、150A、160A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; C 型: $I_{cs}=15kA$, $I_{cu}=20kA$, $I_{cw}=5kA/1s$; S 型: $I_{cs}=25kA$, $I_{cu}=36kA$, $I_{cw}=5kA/1s$; H 型: $I_{cs}=36kA$, $I_{cu}=50kA$, $I_{cw}=5kA/1s$; H1 型: $I_{cs}=36kA$, $I_{cu}=50kA$, $I_{cw}=10kA/1s$; R 型: $I_{cs}=50kA$, $I_{cu}=50kA$, $I_{cw}=10kA/1s$; 选择性类别: B 类; 50/60Hz; 极数: 3P; 适用于隔离; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026年03月10日 有效期至: 2031年03月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307851136

证书附页：第 1 页 共 1 页

HY M □ E □ - □ □ □ / □ 4 □□□ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1)企业代号

(2)塑料外壳式断路器

(3)设计序号：1、3

(4)电子式：E

(5)电力专供用 K 表示

(6)电流段（A）：160、250

(7)短路分断能力级别：C 型（基本型）、S 型（标准型）、H/H1 型（高分断型）和 R 型（限流型）

(8)操作方式代号：无代号-手柄直接操作

(9)断路器极数：3 为三极

(10)过电流脱扣器型式

(11)内部附件代号（000 代表无附件）

(12)控制器功能代号：

基本型：无代号；

通讯型：E2（功能和基本型功能一样，仅多一个通讯外接接口，此功能未经验证）；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司