



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632924

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

HYM3-160C, HYM3-160S, HYM3-160N, HYM3-160H, HYM3-160R, HYM3K-160C, HYM3K-160S, HYM3K-160N, HYM3K-160H, HYM3K-160R, HYM5-160C, HYM5-160S, HYM5-160H, HYM5-160R, HYM5-63R, HYM5-125R, HYM3-63R, HYM3-125R, HYM3K-63R, HYM3K-125R, HUM9i-160C, HUM9i-160S, HUM9i-160H, HUM9i-160R, HYM1-125C, HYM1-125S, HYM1-125N, HYM1-125H, HYM1-125R, HYM1K-125C, HYM1K-125S, HYM1K-125N, HYM1K-125H, HYM1K-125R, HYM1-160C, HYM1-160S, HYM1-160N, HYM1-160H, HYM1-160R, HYM1K-160C, HYM1K-160S, HYM1K-160N, HYM1K-160H, HYM1K-160R; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026年04月30日 有效期至: 2029年05月22日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年05月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632924

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HYM3-160C,HYM3-160S,HYM3-160N,HYM3-160H,HYM3-160R,HYM3K-160C,HYM3K-160S,HYM3K-160N,HYM3K-160H,HYM3K-160R,HYM5-160C,HYM5-160S,HYM5-160H,HYM5-160R,,HYM5-63R,HYM5-125R,HYM3-63R,HYM3-125R,HYM3K-63R,HYM3K-125R,HUM9i-160C,HUM9i-160S,HUM9i-160H,HUM9i-160R,HYM1-125C,HYM1-125S,HYM1-125N,HYM1-125H,HYM1-125R,HYM1K-125C,HYM1K-125S,HYM1K-125N,HYM1K-125H,HYM1K-125R,HYM1-160C,HYM1-160S,HYM1-160N,HYM1-160H,HYM1-160R,HYM1K-160C,HYM1K-160S,HYM1K-160N,HYM1K-160H,HYM1K-160R

Ui:1000V;Uimp:8kV;

Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC500V,AC660V/AC690V;

In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

(AC220V/AC230V/AC240V)(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V):

C 型:Ics=20kA/10kA/4kA;Icu=40kA/20kA/8kA;

S 型:Ics=30kA/25kA/4kA;Icu=50kA/36kA/8kA;

AC380V/AC400V/AC415V: N 型: Ics=36kA;Icu=36kA (仅 HYM3,HYM3K,HYM1,HYM1K)
(AC220V/AC230V/AC240V)(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/AC690V):

H 型:Ics=50kA/36kA/30kA/5kA;Icu=75kA/50kA/30kA/10kA;

R 型:Ics=65kA/50kA/35kA/5kA;Icu=85kA/70kA/50kA/10kA;;

选择性类别 A 类;

额定频率:50/60Hz

极数:3P,3P+N(三个保护极,N 极常通),4P(三个保护极,N 极可开闭);

适用于隔离(3P+N 除外);

配用的辅助触头,报警触头:

辅助触头:2NO2NC,1NO1NC

报警触头:2NO2NC,1NO1NC

Ith:6A;Ui:415V;Uimp:4kV;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/0.47A

DC-13:Ue/Ie:DC110V/220V/250V/0.15A

符合附录 N 的电子附件:

预付费分励:Ue:AC230V/400V(50/60Hz)

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司