



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632923

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

HYM3-250C, HYM3-250S, HYM3-250N, HYM3-250H, HYM3-250R, HYM3K-250C, HYM3K-250S, HYM3K-250N, HYM3K-250H, HYM3K-250R, HYM3-320C, HYM3-320S, HYM3-320N, HYM3-320H, HYM3-320R, HYM3K-320C, HYM3K-320S, HYM3K-320N, HYM3K-320H, HYM3K-320R, HYM5-250C, HYM5-250S, HYM5-250H, HYM5-250R, HYM5-320C, HYM5-320S, HYM5-320H, HYM5-320R, HUM9i-250C, HUM9i-250S, HUM9i-250H, HUM9i-250R, HUM9i-320C, HUM9i-320S, HUM9i-320H, HUM9i-320R, HYM1-250C, HYM1-250S, HYM1-250N, HYM1-250H, HYM1-250R, HYM1-320C, HYM1-320S, HYM1-320N, HYM1-320H, HYM1-320R, HYM1K-250C, HYM1K-250S, HYM1K-250N, HYM1K-250H, HYM1K-250R, HYM1K-320C, HYM1K-320S, HYM1K-320N, HYM1K-320H, HYM1K-320R; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026年04月30日 有效期至: 2029年05月22日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年05月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632923

证书附页：第 1 页 共 2 页

HYM3-250C,HYM3-250S,HYM3-250N,HYM3-250H,HYM3-250R,HYM3K-250C,HYM3K-250S,HYM3K-250N,HYM3K-250H,HYM3K-250R,HYM3-320C,HYM3-320S,HYM3-320N,HYM3-320H,HYM3-320R,HYM3K-320C,HYM3K-320S,HYM3K-320N,HYM3K-320H,HYM3K-320R,HYM5-250C,HYM5-250S,HYM5-250H,HYM5-250R,HYM5-320C,HYM5-320S,HYM5-320H,HYM5-320R,HUM9i-250C,HUM9i-250S,HUM9i-250H,HUM9i-250R,HUM9i-320C,HUM9i-320S,HUM9i-320H,HUM9i-320R,HYM1-250C,HYM1-250S,HYM1-250N,HYM1-250H,HYM1-250R,HYM1-320C,HYM1-320S,HYM1-320N,HYM1-320H,HYM1-320R,HYM1K-250C,HYM1K-250S,HYM1K-250N,HYM1K-250H,HYM1K-250R,HYM1K-320C,HYM1K-320S,HYM1K-320N,HYM1K-320H,HYM1K-320R

Ui:1000V;Uimp:8kV;

Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC500V,AC660V/AC690V;

In:100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A, 270A, 280A, 300A, 315A, 320A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

(AC220V/AC230V/AC240V)(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V):

C 型:Ics=30kA/15kA/5kA; Icu=40kA/20kA/8kA;

S 型:Ics=30kA/25kA/5kA; Icu=50kA/36kA/8kA;

AC380V/AC400V/AC415V: N 型: Ics=36kA;Icu=36kA (仅 HYM3,HYM3K,HYM1,HYM1K)

(AC220V/AC230V/AC240V)(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/AC690V):

H 型:Ics=50kA/36kA/30kA/5kA;Icu=75kA/50kA/30kA/10kA;

R 型:Ics=65kA/50kA/35kA/5kA;Icu=85kA/70kA/50kA/10kA;;

选择性类别:A 类;

额定频率:50/60Hz

极数:3P,3P+N(三个保护极,N 极常通),4P(三个保护极,N 极可开闭);

适用于隔离(3P+N 除外);

配用的辅助触头,报警触头:

辅助触头:2NO2NC,1NO1NC

报警触头:2NO2NC,1NO1NC

Ith:6A;Ui:415V;Uimp:4kV;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/0.47A

DC-13:Ue/Ie:DC110V/220V/250V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632923

证书附页：第 2 页 共 2 页

符合附录 N 的电子附件：

预付费分励:Ue:AC230V/400V(50/60Hz)；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司