



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632922

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HYM3-400、HYM3-630，HYM3K-400、HYM3K-630，HYM5-400、HYM5-630，
HUM9i-400、HUM9i-630，HYM1-400、HYM1-630，HYM1K-400、HYM1K-630；
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2026年04月30日 有效期至：2029年05月22日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632922

证书附页：第 1 页 共 2 页

HYM3-400、HYM3-630，HYM3K-400、HYM3K-630，HYM5-400、HYM5-630，
HUM9i-400、HUM9i-630，HYM1-400、HYM1-630，HYM1K-400、HYM1K-630
Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC500V,AC660V/AC690V;

In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A(HYM3-400,HYM3K-400,HYM5-400,HUM9i-400,HYM1-400,HYM1K-400)

250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A,450A,500A,550A,600A,630A(HYM3-630,HYM3K-630,HYM5-630,HUM9i-630,HYM1-630,HYM1K-630);

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

C 型:AC220/230/240V:Ics=Icu:50kA;AC380/400/415V:

Ics:30kA,Icu:40kA;

AC660/690V:Ics=Icu:10kA;

S 型:AC220/230/240V:Ics:50kA,Icu:75kA;AC380/400/415V:

Ics:36kA,Icu:50kA;

AC660/690V:Ics=Icu:10kA;

N 型:AC380/400/415V:Ics=Icu=50kA

(仅 HYM3,HYM3K,HYM1,HYM1K)

H 型:AC220/230/240V:Ics:75kA,Icu:100kA;AC380/400/415V:

Ics:50kA,Icu:70kA;

AC500V:Ics=Icu:36kA;AC660/690V:Ics:10kA,Icu:15kA;

R 型:AC220/230/240V:Ics=Icu:125kA;AC380/400/415V:

Ics:70kA,Icu:100kA;

AC500V:Ics:36kA,Icu:50kA;AC660/690V:Ics:15kA,Icu:20kA;

选择性类别:A 类;

额定频率:50/60Hz

极数:3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭,中性极型式为 A),4P(3 个保护极,N 极可开闭,中性极型式为 B);适用于隔离用(除中性极型式为 A 的 3P+N 产品外);

配用的辅助触头:

辅助触头:5NO5NC,4NO4NC,3NO3NC,2NO2NC,1NO1NC,

报警触头:2NO2NC,1NO1NC;Ui:415V;Uimp:4kV;Ith:6A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632922

证书附页：第 2 页 共 2 页

AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/0.47A

DC-13:Ue/Ie:DC110V/220V/250V/0.15A

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:Uimp:8kV;Ui:690V;Us: AC230V; AC400V 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司