



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703330

认证委托人名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址  
庆民控股集团有限公司  
浙江省温州市乐清市柳市镇仙垟村庆民路 2-6 号

产品名称和系列、型号、规格  
隔离开关

HYGL-160、HUH1-160; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 160A; Ue: AC400V; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Icw: 4kA/1s; Icm(峰值): 5kA; 使用类别: AC-22B; 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC, Ui: 400V, Ith: 5A, AC-15: 380V/3A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 06 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 11 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302703330

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

HY   GL   -   160   /   □   □   □   □   □   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)约定发热电流(A)
- (4)极数: 3—3P, 4—4P
- (5)派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (6)操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (7)“J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (8)“H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (9)“B”: 板后接线, 板前接线不注
- (10)“K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (11)“11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头  
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头  
无辅助触头不注

HU   H   1   -   160   /   □   □   □   □   □   □   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)设计序号
- (4)约定发热电流(A)
- (5)极数: 3—3P, 4—4P
- (6)派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (7)操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (8)“J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (9)“H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (10)“B”: 板后接线, 板前接线不注
- (11)“K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (12)“11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头  
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头  
无辅助触头不注

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司