



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703329

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
庆民控股集团有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇仙垟村庆民路 2-6 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

HYGL-250、HUH1-250; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 250A; Ue: AC400V;
Ie: 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A; Icw: 5kA/1s; Icm(峰值): 7.65kA;
使用类别: AC-22B; 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ui: 400V;
Ith: 5A; AC-15: 380V/3A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 06 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 11 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302703329

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

$\frac{HY}{(1)}$ $\frac{GL}{(2)}$ - $\frac{250}{(3)}$ / $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$ $\frac{\square}{(9)}$ $\frac{\square}{(10)}$ $\frac{\square}{(11)}$

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)约定发热电流(A)
- (4)极数: 3—3P, 4—4P
- (5)派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (6)操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (7)“J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (8)“H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (9)“B”: 板后接线, 板前接线不注
- (10)“K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (11)“11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

$\frac{HU}{(1)}$ $\frac{H}{(2)}$ $\frac{1}{(3)}$ - $\frac{250}{(4)}$ / $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$ $\frac{\square}{(9)}$ $\frac{\square}{(10)}$ $\frac{\square}{(11)}$ $\frac{\square}{(12)}$

- (1)企业代号
- (2)隔离开关
- (3)设计序号
- (4)约定发热电流(A)
- (5)极数: 3—3P, 4—4P
- (6)派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (7)操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “Z2”: (左右型)转换操作
- (8)“J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (9)“H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (10)“B”: 板后接线, 板前接线不注
- (11)“K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (12)“11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司