



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645669

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

DZ47NLE-63, DZ47NLG-63, DZ47NLE-63Y, DZ47NLE-63H, DZ47NLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63, HUB9iLG-63, HUB9iLE-63Y, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY, EXB3LE-63, EXB3LG-63, EXB3LE-63Y, EXB3LE-63H, EXB3LE-63HY; 详见附
页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026年06月30日 有效期至: 2029年06月19日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307645669

证书附页: 第 1 页 共 2 页

DZ47NLE-63, DZ47NLG-63, DZ47NLE-63Y, DZ47NLE-63H, DZ47NLE-63HY,
DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY,
DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY,
HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY,
HUB9iLE-63, HUB9iLG-63, HUB9iLE-63Y, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY,
EXB3LE-63, EXB3LG-63, EXB3LE-63Y, EXB3LE-63H, EXB3LE-63HY
 U_i : 500V; U_{imp} : 4kV;
 U_e : AC220V/230V/240V (1P+N, 2P), AC380V/400V/415V (3P, 3P+N, 4P);
 I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (一般型); 25A, 32A, 40A,
50A, 63A (S 型);
瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型 (DZ47NLE-63, DZ47NLE-63Y, DZ47NLE-63H,
DZ47NLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY,
DZ47LEK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63,
HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63, HUB9iLE-63Y,
HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY, EXB3LE-63, EXB3LE-63Y, EXB3LE-63H,
EXB3LE-63HY); C 型 (DZ47NLG-63, DZ47eLG-63, DZ47LGK-63, HYB5LG-63,
HUB9iLG-63, EXB3LG-63);
额定剩余动作类型: A 型, AC 型 (一般型); AC 型 (S 型); 电子式;
 $I_{\Delta n}$: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA/ A 型, AC 型 (一般型); 50mA/ AC
型 (S 型); $I_{\Delta m}$: 630A; 额定频率: 50Hz, 50/60Hz;
 $I_{cs}=I_{cn}$: 6000A (DZ47NLE-63, DZ47NLG-63, DZ47NLE-63Y, DZ47eLE-63,
DZ47eLG-63, DZ47eLE-63Y, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y,
HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HUB9iLE-63, HUB9iLG-63,
HUB9iLE-63Y, EXB3LE-63, EXB3LG-63, EXB3LE-63Y);
 I_{cs} : 7500A, I_{cn} : 10000A (DZ47NLE-63H, DZ47NLE-63HY, DZ47eLE-63H,
DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63H,
HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY, EXB3LE-63H, EXB3LE-63HY);
极数: DZ47NLE-63, DZ47NLE-63Y, DZ47NLE-63H, DZ47NLE-63HY,
DZ47eLE-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63,
DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LE-63Y,
HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63, HUB9iLE-63Y, HUB9iLE-63H,

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307645669

证书附页: 第 2 页 共 2 页

HUB9iLE-63HY, EXB3LE-63, EXB3LE-63Y, EXB3LE-63H, EXB3LE-63HY: 1P+N (带一个保护极, N 极常通, 不具备隔离功能), 2P (带两个保护极, 具有隔离功能), 3P (带三个保护极, 具有隔离功能), 3P+N (带三个保护极, N 极常通, 不具备隔离功能), 4P (带四个保护极, 具有隔离功能);
DZ47NLG-63, DZ47eLG-63, DZ47LGK-63, HYB5LG-63, HUB9iLG-63, EXB3LG-63: 1P+N (带一个保护极, N 极常通, 不具备隔离功能), 2P (带两个保护极, 具有隔离功能)

3.3 型号的解释:

□ 63 □ □

无: 一般型; Y: S 型 (延时型)

无: 通用型 Icn: 6000A; H: 高分断型 Icn: 10000A

壳架等级额定电流(A)

DZ47_NLE: 通用款电子式漏电保护;

DZ47_NLG: 通用款带过电压保护的电子式漏电保护;

DZ47eLE: 电商款电子式漏电保护;

DZ47eLG: 电商款带过电压保护的电子式漏电保护;

DZ47LEK: 电力款电子式漏电保护;

DZ47LGK: 电力款带过电压保护的电子式漏电保护;

HYB5LE: 地产系列电子式漏电保护;

HYB5LG: 地产系列带过电压保护的电子式漏电保护;

HUB9iLE: 汇智系列电子式漏电保护;

HUB9iLG: 汇智系列带过电压保护的电子式漏电保护;

EXB3LE: 外贸系列电子式漏电保护;

EXB3LG: 外贸系列带过电压保护的电子式漏电保护;

注: 带过电压保护功能未经验证。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司