



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307849597

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HYM1-630、HYM1-800、HYM1-1000、HYM1K-630、HYM1K-800、HYM1K-1000、HYM3-630、HYM3-800、HYM3-1000、HYM3K-630、HYM3K-800、HYM3K-1000、HYM5-630、HYM5-800、HYM5-1000、HUM9i-630、HUM9i-800、HUM9i-1000、EXM3-630、EXM3-800、EXM3-1000；

详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2026年02月28日 有效期至：2031年02月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026010307849597

证书附页: 第 1 页 共 2 页

HYM1-630、HYM1-800、HYM1-1000、HYM1K-630、HYM1K-800、HYM1K-1000、
HYM3-630、HYM3-800、HYM3-1000、HYM3K-630、HYM3K-800、HYM3K-1000、
HYM5-630、HYM5-800、HYM5-1000、HUM9i-630、HUM9i-800、HUM9i-1000、
EXM3-630、EXM3-800、EXM3-1000;

Ui: AC1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V/400V/415V, AC500V/690V;

In: 630A(HYM1-630、HYM1K-630、HYM3-630、HYM3K-630、HYM5-630、
HUM9i-630、EXM3-630);

630A, 700A, 800A(HYM1-800、HYM1K-800、HYM3-800、HYM3K-800、
HYM5-800、HUM9i-800、EXM3-800);

630A, 700A, 800A, 900A, 1000A(HYM1-1000、HYM1K-1000、HYM3-1000、
HYM3K-1000、HYM5-1000、HUM9i-1000、EXM3-1000);

过电流脱扣器类型: 热磁式;

C 型: AC380V/400V/415V: Ics=36kA, Icu=50kA; AC500V/690V: Ics=15kA,
Icu=20kA;

S 型: AC380V/400V/415V: Ics=50kA, Icu=75kA; AC500V/690V: Ics=25kA,
Icu=35kA;

H 型: AC380V/400V/415V: Ics=75kA, Icu=100kA; AC500V/690V: Ics=35kA,
Icu=35kA;

适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;

极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭)、4P (三个保护极, N 极可开
闭); 3P、4P 适用于隔离, 3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头:

2NO2NC, 1NO1NC; Uimp: 4kV; Ui: AC415V; Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.47A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026010307849597

证书附页: 第 2 页 共 2 页

□ M 1 □ - □ □ □ / □ □ □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1)企业代号:

HY: 渠道市场代号 (仅 HYM1、HYM3、HYM1K、HYM3K、HYM5)

HU: 项目市场代号 (仅 HUM9i)

EX: 外贸市场代号 (仅 EXM3)

(2)塑料外壳式断路器

(3)市场代号:

1: 渠道市场国内区域 1

3: 渠道市场国内区域 2 (除 EXM3 为外贸渠道外)

5: 专供行业市场

9i: 专供项目市场

(4)常规无代号, 电力专供用 K 表示 (仅 HYM1K 和 HYM3K)

(5)电流段

(6)短路分断能力级别: C-基本型; S-标准型; H-高分断型

(7)操作方式代号: 无代号-手柄直接操作; P-电动操作; Z-转动手柄操作

(8)断路器极数: 3 为三极; 4 为四极

(9)四极断路器中性极 (N 极) 型式 (注)

(10)过电流脱扣器型式 (见表 1)

(11)内部附件代号 (见表 2)

注: 四极产品中, 中性极 (N 极) 的型式有二种:

A 型: N 极不装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起分合;

B 型: N 极不装过电流脱扣器, 与其它三极一起合分。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司