



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307885925

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HYM3EP-250; Ue: AC400V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 250A (Ir: 100A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A 分档可调+OFF); Ics: 50kA; Icu: 50kA; Icw: 3kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 6A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/400V/415V/0.47A; DC-13: DC110V/220V/250V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 08 月 04 日 有效期至: 2031 年 08 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

