



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307887732

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HYM3EP-630; Ue: AC400V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 630A (Ir: 252A、280A、315A、350A、400A、450A、500A、560A、630A 分档可调+OFF); Ics: 50kA; Icu: 50kA; Icw: 8kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 6A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/400V/415V/0.47A; DC-13: DC110V/220V/250V/0.15A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 08 月 12 日 有效期至: 2031 年 08 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307887732

证书附页：第 1 页 共 1 页

HY M 3 E P - 630 / 3 4 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)企业代号

(2)塑料外壳式断路器

(3)设计序号

(4)电子式

(5)电力标准柜专供

(6)额定电流(A)

(7)断路器极数

(8)电子式脱扣器代号

(9)内部附件代号：000(无辅助)，010(1组辅助)，020(2组辅助)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司