



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307885910

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

HYW3P-1250; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V; In: 1250A; 过电流脱扣器
类型: 电子式; Ics: 35kA; Icu: 35kA; Icw: 35kA/1s; 选择性类别: B类; 适用频率:
50Hz; 极数: 3P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头(4NO4NC): Ith: 6A; AC-15:
Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026年08月04日 有效期至: 2031年08月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

